

Declaração de conformidade

nVent ERICO declara que os seguintes produtos estão em conformidade com os requisitos técnicos especificados abaixo.

Descrição do equipamento: Pontos De Aterramento

Nome do produto: DB10A (166120), DB10ABLK, DB12A (166150), DB12ABLK, DB16A (166180), DB16ABLK, B1622Q, B16110B (166030), B16412A (166060), LPC682

Marca comercial / nome comercial: nVent ERICO

Padrões aplicáveis: EN IEC 62561-1:2017

Avaliações: para uso geral
Classe H (100kA)

Relatório de teste: 31979; 20 de dezembro de 2020

Authorized by:



Ward Judson

Engineering Manager

Date

January 17, 2022